

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ОКРУЖНОЙ (КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ) ФИЛИАЛ**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь ул. Куйбышева 50
Почтовый адрес: Россия, 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Яковкина, 8
Телефон./факс (342)239-34-09, факс 239-34-11, тел/факс филиала (34260) 4-53-58
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U223700)
расчетный счет: 03214643000000015600, в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997,
ЕКС (кор.счет):40102810145370000048
Код по ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044


Утверждаю:
ВРИО главного врача (заместитель главного
врача, технический директор ОИ)
Т.И.Лесникова

(Ф.И.О. Подпись)
11 марта 2022 г.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 7.936.22-7.939.22 Э

по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы исследований №№7.936.22-7.939.22 от 11 марта 2022 г.)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное бюджетное учреждение "Кочевское жилищно-коммунальное хозяйство"

2. Юридический адрес: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5

3. Наименование образца (пробы): Питьевая вода

4. Место, время и дата отбора: МБУ "Кочевское жилищно-коммунальное хозяйство"

Проба № 936 - Кочевский район, д.Борино, водозаборная скважина № б/н ул.А.Хомяковой, д.6, кран

Проба № 937 - Кочевский район, д.Кукушка, водозаборная скважина № 2625, кран

Проба № 938 - Кочевский район, с.Кочево, водозаборная скважина № 3842, кран

Проба № 939 - Кочевский район, д.Демино, водозаборная скважина № 1057/2, кран,

Проба № 936 - 09.03.2022 с 11:30 до 11:33

Проба № 937 - 09.03.2022 с 12:25 до 12:28

Проба № 938 - 09.03.2022 с 13:15 до 13:18

Проба № 939 - 09.03.2022 с 14:00 до 14:03

5. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Договор производственного контроля, договор № КД00080-Д/22 от 18.02.2022

Заявление(заявка) вх. № 10-ОФ от 12.01.2022

Пробы отобраны в присутствии слесаря-сантехника Котяшева А.И.

6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проба № 936 "Питьевая вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Проба № 937 "Питьевая вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Проба № 938 "Питьевая вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Проба № 939 "Питьевая вода" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене
Должность

Власов
подпись

Ф.И.О.

Власов С. В.

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-
2	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	-
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	-
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	-